

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

**CSI**
CERT

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5756

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Porta con caratteristiche di resistenza al fuoco*Fire resisting door***Mod. Schüco ADS 80 FR 30**

fabbricato da / produced by

LA MAGGIO' COSTRUZIONI SRL**Via dell'Artigianato, 62 - 30024 Musile di Piave (VE) - ITALY**

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via dell'Artigianato, 62 - 30024 Musile di Piave (VE) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma **EN 16034:2014** nell'ambito del sistema 1 sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard **EN 16034:2014** under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed requirements set out above.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **28/09/2017** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

*This certificate was first issued on **28/09/2017** and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.*

Bollate, 28/09/2017

Rev. 0

Ing. P. Fumagalli

B.U. Prodotto / B.U. Product

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5756

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI Allegato A CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Porta con caratteristiche di resistenza al fuoco

Fire resisting door

Mod. Schüco ADS 80 FR 30

Descrizione prodotto requisito per resistenza al fuoco <i>Product description for resistance to fire requirement</i>	
Porta metallica blindata coibentata ad anta singola <i>Single leaf insulated metallic burglar door</i>	
Dimensioni <i>Dimensions</i>	telaio / frame W 2712 x H 3086 anta / leaf W 1136+1440 x H 3000
Spessore <i>Thickness</i>	telaio / frame 80 mm anta / leaf 80 mm
Serratura <i>Lock</i>	produttore / manufacturer: BKS modello / model: 211708
Cerniere <i>Hinges</i>	produttore / manufacturer: DR. HAHN modello / model: 239013
Dispositivo di chiusura controllata delle porte <i>Controlled door closing devices</i>	produttore / manufacturer: DORMA modello / model: ITS 96 - TS 83
Guarnizioni resistenti al fuoco <i>Fire resistant sealings</i>	produttore / manufacturer: GLUSKE modello / model: Promaseal Kerafix Flexpan
Supporto <i>Support</i>	Calcestruzzo aerato a bassa densità Low density aerated concrete blocks

Bollate, 28/09/2017

Rev. 0

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5756

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI Allegato A CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Porta con caratteristiche di resistenza al fuoco
Fire resisting door
Mod. Schüco ADS 80 FR 30

Caratteristiche essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazioni <i>Performances</i>
4.1 Resistenza al fuoco <i>Fire resistance</i>	Classe/ Class E 30
	Classe/ Class EI ₁ 20
	Classe/ Class EI ₂ 30

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione/ The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:

n. DC02/028/F17 del/ dated 14/09/2017

Bollate, 28/09/2017
 Rev. 0